



- (A) Umývatko š. 450 mm, osazené pro užívání imobilních, bílé
 Umyvadlo osazeno ve výšce 800 mm.
 Stojánková baterie s pákovým ovládáním umyvadlová
- (B) Svislé madlo u umyvadla - v případě umývatka se neosazuje
- (C) Záchodová mísa, délka 670 mm, zvýšená výška 460 mm.
 Stojící kombinační mísa, hluboké splachování, svislý odpad
 Např. Jika Olymp 360x670x450 mm
- (D) Madla u WC osově vzdálené 600 mm ve výšce 800 mm,
 u zdi pevné, Tvar L - délka vodorovně 600, svisle 700 mm
 +držák na toaletní papír ve výšce 650 mm
 u nástupu - sklopné délky 800 mm
- (E) Zrcadlo 600x1000, osazené ve výšce 900 mm v obkladu.
- (F) Odkládací police, dřevo alt. plast 200x400 mm ve výšce 850 mm
- (G) Odpadkový koš do koupelny nerez, objem 3 litry, ve výšce 400 mm
- (H) Ve výšce 150 mm a 900 mm nad podlahou bude umístěn
 ovladač signalizačního systému nouzového volání
- (I) 2x háček na oděvy ve výšce 1500 mm
- (J) Zásobník na mýdlo ve výšce 900 mm
- (K) 1x háček na ručník ve výšce 1500 mm

- (D1) Dveře vnitřní dýhové 900x1970 mm, pravé plné odstín světlý dub, zárubeň obložková, bez prahu, kování mosaz.
 Dveře opatřeny madlem přes celou šířku ve výšce 800-900 mm, na straně opačně než jsou závěsy
 Klika ergonomická (bez ostrých hran) délky 100 mm. Klika max. ve výšce 1100 mm. Zámek odjistitelný i z vnější strany.

WC musí splňovat požadavky na užívání osobami se sníženou schopností pohybu dle vyhl. 398/2009 Sb.,
 především je nutné použití speciálních zařizovacích předmětů, osazení madel apod.

Výškové úrovně mezi jednotlivými místnostmi budou maximálně do 20 mm.

Stěny hygienických zařízení musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel s nosností min. 150 kg.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek	
Investor:	Obec Okrouhlá, Okrouhlá 47, 350 02 Cheb	
Akce:		
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU Č.P. 47, OKROUHLÁ U CHEBU 160402 parc. č. st. 64, k.ú. Okrouhlá u Chebu, Karlovarský kraj		Datum: 05-2016
		Stupeň PD: DPS
		Měřítko: 1:20
Příloha:	WC PRO IMOBILNÍ	Označení přílohy: D.1.1.12